

## MAŽEIKIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „ŽILVITIS“ GAISRINĖS SAUGOS INSTRUKCIJA

### I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mažeikių lopšelio-darželio „Žilvitis“ gaisrinės saugos instrukcija (toliau – Instrukcija) reglamentuoja lopšelio-darželio „Žilvitis“ gaisrinės saugos užtikrinimo sistemos funkcionavimą, kuri skirta gaisrų prevencijai, žmonių ir turto gelbėjimui gaisro metu.

2. Instrukcija parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Priešgaisrinės saugos įstatymu ir Bendrosiomis gaisrinės saugos taisyklėmis.

3. Be šios Instrukcijos būtina laikytis kitų eksploatuojamiems objektams taikomų gaisrinę saugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.

4. Instrukcijos vykdymo kontrolę užtikrina ir už lopšelio-darželio gaisrinę saugą yra atsakingas direktoriaus pavaduotojas ūkio ir bendriems reikalams. Jis privalo:

4.1. vykdyti valstybinės priešgaisrinės priežiūros pareigūnų teisėtus nurodymus;

4.2. įstatymų nustatytais atvejais leisti Valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pareigūnams apžiūrėti ir patikrinti lopšelio-darželio patalpas;

4.3. nedelsiant šalinti nustatytus priešgaisrinės saugos pažeidimus, apie juos informuoti lopšelio-darželio darbuotojus;

4.4. nutraukti atliekamus darbus, jeigu jie gali sukelti gaisrą ar sprogimą;

4.5. organizuoti lopšelio-darželio darbuotojų instruktavimą, mokymą priešgaisrinės saugos klausimais, pagal kompetenciją rengti ir tvirtinti gaisrinės saugos instrukcijas;

4.6. aprūpinti lopšelių-darželių reikiamomis gaisro gesinimo priemonėmis;

4.7. užtikrinti, kad lopšelio-darželio patalpose gaisrų gesinimo priemonės būtų techniškai tvarkingos ir veiktų;

4.8. teikti valstybinę priešgaisrinę priežiūrą vykdančioms pareigūnams informaciją, reikalingą gaisrų prevencijos priemonėms lopšelyje-darželyje nustatyti;

4.9. kilus gaisrui lopšelio-darželio patalpose, kol atvyks priešgaisrinės gelbėjimo pajėgos, imtis priemonių jį gesinti, vadovauti gaisro gesinimui, žmonių ir turto evakavimui, o atvykus valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgoms vykdyti gaisro gesinimo vadovo nurodymus;

4.10. prireikus skirti lopšelio-darželio darbuotojus gaisrui lopšelio-darželio patalpose gesinti ir materialinėms vertybėms evakuoti;

4.11. leisti naudotis gaisrui gesinti ar gaisro gesinimui organizuoti lopšeliui-darželiui priklausančiais arba jos patalpose esančiomis gaisro gesinimo, transporto, ryšio priemonėmis bei kitais gaisro gesinimui ar jo organizavimui būtiniais daiktais, neatsižvelgiant į gaisro kilimo vietą.

5. Lopšelyje-darželyje organizuojami šie darbuotojų instruktavimai priešgaisrinės saugos klausimais:

5.1. įvadinis (bendras);

5.2. periodinis (darbo vietoje);

5.3. papildomas (darbo vietoje).

6. Įvadinis (bendras) instruktavimas organizuojamas visiems lopšelio-darželio darbuotojams prieš pradėdant dirbti.

7. Periodinis instruktavimas (darbo vietoje) organizuojamas ne rečiau kaip kartą per 12 mėnesių.

8. Papildomai (darbo vietoje) instruktuojama iš esmės pakeitus gaisrinės saugos instruktažą (išskyrus redakcinio pobūdžio pakeitimus), kilus gaisrui, paaiškėjus, kad darbuotojas stokoja reikiamų priešgaisrinės saugos žinių.

9. Visi instruktažai įforminami gaisrinės saugos instruktažų registracijos žurnale.

10. Kiekvienas lopšelio-darželio darbuotojas privalo:

10.1 žinoti gaisrinės saugos instrukciją;

10.2. griežtai laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo, vykdyti direktoriaus pavaduotojo ūkio ir bendriems reikalams priešgaisrinės saugos nurodymus;

10.3. darbo metu naudotis tvarkingomis darbo priemonėmis;

10.4. baigus darbo vietą ir išjungti nenaudojamus įrenginius;

10.5. žinoti lopšelio-darželio patalpose esančių gaisro gesinimo, ryšio priemonių išdėstymo vietas, mokėti tomis priemonėmis naudotis;

10.6. nesudaryti savo veiksmais ar neveikimu sąlygų kilti ir išsiplėsti gaisrui.

## **II. PATALPŲ PRIEŽIŪROS REIKALAVIMAI**

11. Lopšelio-darželio nuostatuose numatyta veikla vykdyti naudojamos patalpos adresu Sodų gatvė 17, Mažeikiai.

12. Išėjimai iš patalpų turi būti neužkrauti, parengti žmonėms evakuoti. Iš vidaus durys evakuaciniuose išėjimuose turi lengvai atsidaryti bet kuriuo paros metu. Draudžiama jas užkalti ir užrakinti iš lauko.

13. Rūkyti patalpose draudžiama.

14. Sanitarinėse techninėse nišose draudžiama laikyti degias medžiagas ir preparatus.

15. Plauti ir valyti grindis, sienas, įrengimus, leidžiama tik tam tikslui naudoti skirtomis valymo ir skalbimo priemonėmis.

16. Vanduo ir maistas turi būti šildomas specialiai įrengtoje vietoje.

17. Evakuacijos krypties (gelbėjimosi) ir informacijos ženklai, nurodantys gesintuvų laikymo vietą ir gaisrinius čiaupus, turi būti išdėstyti taip, kad iš bet kurios patalpos vietos (taško) gerai būtų matomas bent vienas kiekvienos rūšies ženklas.

18. Patalpose turi būti pirminės gaisro gesinimo priemonės ir kiekvienas darbuotojas turi žinoti, kur jos yra.

### **III. ELEKTROS ŠILDYMO PRIETAISŲ IR ĮRENGINIŲ EKSPLOATVIMO REIKALAVIMAI**

19. Elektros tinklai ir elektros įrenginiai turi būti įrengiami ir eksploatuojami griežtai laikantis galiojančių taisyklių, kitų norminių aktų bei instrukcijų reikalavimų. Jie turi būti tinkami eksploatuoti, saugūs gaisro ir sprogimo atžvilgiu. Montuoti ir remontuoti elektros tinklus ir įrenginius galima tik kvalifikuotiems specialistams.

20. Pastebėjus elektros tinklų ir įrenginių gedimus, sukeliančius kibirkščiavimą, kabelių, laidų ir variklių kaitinimą, būtina juos nedelsiant išjungti ir pašalinti gedimus.

21. Priėjimai prie elektros valdymo spintų turi būti tvarkingi ir neužkrauti. Jose ir 1 m atstumu nuo jų draudžiama laikyti bet kokias medžiagas.

22. Nuo šildymo ir kitų įrenginių bei elektrinių prietaisų būtina valyti dulkes.

23. Laikiną elektros instaliaciją leidžiama naudoti tik statybos ar avarijų likvidavimo metu.

24. Atstumas nuo elektros šviestuvų iki sandėliuojamų degių medžiagų turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m.

25. Eksploatuojant elektros įrenginius draudžiama:

25.1. šildyti patalpas nestandartiniais (savo gamybos) elektros prietaisais;

25.2. naudoti netvarkingus kištukinius lizdus, kištukus, atsišakojimo dėžutes, jungiklius bei kitus elektros aparatus;

25.3. elektros laidus, lempas ir šviesos sklaidytuvus uždengti degiomis medžiagomis;

25.4. į buitinio naudojimo elektros šakučių lizdus jungti elektros prietaisus, viršijančius instaliacinį galingumą;

25.5. naudoti lygintuvus, virykles, virdulius, šildymo ir kitus elektros prietaisus tam tikslui nepritaikytose vietose ir palikti juos įjungtus be priežiūros;

25.6. naudoti laidus ir kabelius su pažeista arba eksploatavimo metu dielektrinių savybių netekusi izoliacine medžiaga.

26. Atvirosios elektros instaliacijos laidai ir kabeliai tose vietose, kuriose galima juos mechaniškai pažeisti, turi būti papildomai apsaugoti (šarvais, plieniniais vamzdžiais, kampuočiu, lovine sija ir pan.).

27. Visi elektros įrenginiai turi būti apsaugoti nuo trumpojo laidų jungimo ir kitų nevardinių režimų, galinčių sukelti gaisrą.

28. Nustatytu laiku matuoti kabelių ir laidų izoliacijos varžą, o matavimo rezultatus surašyti į tam tikslui skirtą žurnalą arba į atitinkamos formos aktą.

#### **IV. PATALPŲ UŽDARYMAS PASIBAIGUS DARBUI**

29. Lopšelio-darželio patalpos, baigus jose darbą ir prieš jas uždarant turi būti patikrintos.

30. Patalpų tikrinimo, prieš jas uždarant, tikslas – pašalinti priežastis, galinčias sukelti patalpose gaisrą nedarbo metu.

31. Būtina patikrinti:

31.1. ar išjungti visi elektros prietaisai;

31.2. ar uždaryti langai, orlaidės, durys į kitas patalpas;

31.3. ar laisvi pagrindiniai praėjimai patalpose, ar neužkrauti laiptai;

31.4. ar patalpose nėra dūmų, degėsių, svylančios gumos kvapo;

31.5. ar patalpose neliko žmonių (darbuotojų ar pašalinių).

32. Darbuotojas, patikrinęs patalpas ar radęs trūkumų, pagal galimybes juos pašalina pats, priešingu atveju, praneša direktoriaus pavaduotojui ūkio ir bendriems reikalams ar kitiems atsakingiems darbuotojams.

33. Tik įsitikinęs, kad išdėstyti reikalavimai atitinka nurodymus, asmuo patikrintas patalpas uždaro.

#### **V. AUTOMATINĖS GAISRO SIGNALIZACIJOS (AGS) EKSPLOTAVIMAS**

34. AGS skirta aptikti dūmus ar temperatūros kilimą ankstyvoje stadijoje ir automatiškai įjungti pavojaus pranešimą.

35. Atsakingas asmuo už automatinės gaisro signalizacijos (AGS) nuolatinę patikrą, gaisrinės saugos žurnalo pildymą ir kasdieninę priežiūrą įstaigoje yra atsakinga direktoriaus pavaduotoja ūkio ir bendriems reikalams.

36. Draudžiama uždengti, uždažyti ar mechaniškai pažeisti gaisro detektorius lubose.

37. Prie gaisrinės signalizacijos pulto ir rankinių gaisro pranešiklių (raudonų mygtukų ant sienos) visada turi būti laisvas priėjimas.

## VI. VEIKSMAI KILUS GAISRUI AR SUVEIKUS SIGNALIZACIJAI

38. Atsiradus gaisro požymiams, pasigirdus AGS sirenai arba per garsiakalbius nuskambėjus balso pranešimui apie evakuaciją, lopšelyje-darželyje pradedama evakuacija.

39. Pagalbos kvietimas: Jei AGS nesuveikė automatiškai, rankiniu būdu nuspauskite artimiausią gaisro pavojaus mygtuką ir skambinkite skubiosios pagalbos tarnybų telefonu 112.

40. Evakuacijos pradžia: Mokytojas organizuoja vaikų eilę ir eina pirmas, rodydamas saugų kelią link artimiausio evakuacinio išėjimo.

41. Patalpų patikrinimas: Mokytojo padėjėja privalo skubiai patikrinti miegamąjį, tualetą, spintas, po lovomis, kad išsigandę vaikai neliktų patalpoje.

42. Durų uždarymas: Išeidama iš grupės, mokytojo padėjėja uždaro duris (jų neužrakinama), kad sulaikytų dūmų ir ugnies plitimą.

43. Vaikų sutikrinimas: Vaikai išvedami į iš anksto numatytą saugią susirinkimo vietą lauke – Krepšinio aikštelę. Mokytojas nedelsdamas sutikrina vaikus pagal dienos sąrašą.

44. Raportavimas: Apie sutikrinimo rezultatus (ar visi vaikai sėkmingai evakuoti) mokytojas nedelsiant praneša darželio vadovui arba atvykusiam gaisro gesinimo vadovui.

45. Gesinimas: Įstaigos administracijos darbuotojai pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis (gesintuvais) pradeda gesinti gaisrą tik tuo atveju, jei tai nekelia pavojaus jų pačių gyvybei ir sveikatai.